



\* M U K H S P O 7 3 2 8 6 6 4 \*

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor životního prostředí**  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3  
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 27.6.2022  
Spis. zn.: 081769/2022/ZPR/KRO  
Č.j. MKH/099472/2022  
Vyřizuje: Ing. Ondřej Kruliš  
Telefon: 327 710 262  
E-mail: krulis@mu.kutnahora.cz

Obec Rašovice  
Jindice 76  
Rašovice  
285 04 Uhlířské Janovice

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, jako vodoprávní úřad vykonávající státní správu na úseku vodovodů a kanalizací příslušný podle § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 24.5.2022 podala

**Obec Rašovice, IČO 00236373, Jindice 76, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice,**  
kterou zastupuje **Ing. Ondřej Štěpán, IČO 02795451, nar. 4.4.1989, Vrchovská 1550, 286 01**  
**Čáslav-Nové Město**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Vodovod Mančice - Netušil**

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Identifikátory katastrálních území	739529, 739537, 777226
Názvy katastrálních území	Mančice u Rašovic, Rašovice u Uhlířských Janovic, Žišov
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souř. X, Y)	698659 ; 1070038
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souř.X, Y)	697746 ; 1071518

## Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu	Vodovod Mančice - Netušil
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva

Stavba obsahuje:

Výstavba vodovodního řadu, bude zhotovena v celkové délce 3 176 m z potrubí DN80 PE Nově budovaný vodovodní řad bude napojen na vodovod Uhlířské Janovice - Jindice, kde by napojení bylo na rozvodné řady a AT stanici u vodojemu Dubina 2. Zde bude zřízena vodoměrná šachta s přenosem stavu vodoměru, ATS a případným dochlorováním. Napojení bude s měřením předávané vody a s vybavením pro dálkové přenosy GDF – přesná specifikace v dalším stupni PD.

Přehled vodovodního řadu:

Vodovodní řad			
Název vodovodního řadu	Materiál	Profil (mm)	Délka (m)
V1	PE100 RC	80	2 491
V2	PE100 RC	80	94
V3	PE100 RC	80	108
V3.1	PE100 RC	80	18
V4	PE100 RC	80	34
V5	PE100 RC	80	153
V6	PE100 RC	80	135
V7	PE100 RC	80	143
Délka řadů celkem (m)			3 176

Na novém vodovodu budou osazeny hydranty – vzdušníky a kalníky (celkem 16 ks) dle podélných profilů. Před hydrantem bude osazeno šoupě se zemní soupravou. Dále bude uzavírací šoupě osazeno na každé odbočce pro nový řad. Všechny hydranty budou v případě potřeby používány k odběru požární vody.

Max. provozní tlak: 16 barů

Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje **podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou v říjnu vypracoval Ing. Ondřej Štěpán. Autorizovaný inženýr Jiří Štěpán, ČKAIT 0002373, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
4. **Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

5. **Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníkům a složek IZS k nemovitostem.**
6. Dojde-li v průběhu stavby k omezení provozu na pozemní komunikaci, požádá stavebník odbor dopravy Městského úřadu Kutná Hora o přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci.
7. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
8. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
9. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie.
10. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
  - Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 8.3.2022 pod č.j. MKH/019995/2022.
  - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 05953/2022 ze dne 16.2.2022.
    - K užívání stavby vodovodu bude na KHS stavebníkem předložen doklad, že kvalita dodávané pitné vody z koncových částí nově realizovaných vodovodního řadů (V1, V3, V5 a V7) splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru. Dále bude na KHS stavebníkem předložen doklad, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.
    - V případě, že v nově realizované automatické tlakové stanici ATS bude manipulováno s žiravinami, je nutné zajistit možnost vyplachování oka pitnou vodou – umyvadlo, případně sprška dle požadavku § 2 odst. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti ve spojení s § 53 NV č. 361/2007 Sb., který stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozd. předpisů.
  - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, č.j. ARUP-925/2022 ze dne 9.2.2022.
    - Zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
    - Termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.
    - Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.
11. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:**
  - Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 20220247/TPČ ze dne 7.3.2022.
    - před zahájením přípravy stavby nám bude předložena k odsouhlasení kompletní dokumentace pro provádění stavby,
    - tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,
    - provoz zařízení vodovodů ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen dispečinkem na základě přenosů telemetrického systému GDF. Proto požadujeme u napojovaných staveb zřízení příslušných přenosů, kompatibilních s tímto systémem, nezbytných k nepřetržitému řízení vodovodu, a to: v místě napojení u VDJ Dubina hodnoty průtoku a tlaku a veličiny nezbytné k řízení ATS. Napojením bez příslušných přenosů by byl telemetrický systém společnosti znichodnocen,

- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
  - je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chráničce,
  - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
  - přesnou trasu našich zařízení je nutno vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Jaroslav Buriánek, tel. 602 493 715,
  - stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné kolaudaci stavby a provedení proplachu a desinfekce potrubí, tlakové zkoušky,
  - v případě potřeby lze v místě budoucího napojení zřídit staveništní přípojku pro dodavatele stavby,
  - napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel,
  - nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> neodstíněný,
  - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmé křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypáno,
  - v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
  - před provedením napojení bude s naší společností uzavřena dohoda ve smyslu § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění,
  - bude nám předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/2011 "Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí" (Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby). Směrnici, základní výkresy a knihovny značek potřebné pro vytvoření námi požadovaných podkladů obdržíte zároveň s vyjádřením či v oddělení TPČ,
  - odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513, nebo jím pověřený pracovník,
  - vyjádření k vodovodním přípojkám bude vydáno samostatně,
  - požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.
- Stanovisko povodí Labe s.p. ze dne 7.3.2022, č.j.: PLa/2022/006490
- Požadujeme řešení vrchu chráničky min. 1,2 m pod korytem dna toku Mančický potok.
  - V místě křížení vodního toku s vodovodními řady požadujeme osadit na obou březích orientační sloupky.
  - Stavební a výkopový materiál skladovat tak, aby nemohlo docházet k jeho splavování do vodního toku.
  - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Čáslav.
- Podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 5.5.2022, č.j.: 3591/22/KSUS/KHT/VYC, ze dne 6.6.2022 č.j.: 4541/22/KSUS/KHT/VYC a ze dne 9.5.2022 č.j.: 3619/22/KSUS/KHT/VYC.
- Podmínky MěÚ Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 23.5.2022 pod č.j.: MKH/0800854/2022.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101679504 ze dne 4.2.2022:
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě pro společné územní a stavební řízení zn. 001123793567 ze dne 4.3.2022. Vyjádření k žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu zn.: 42/001123793568/22 ze dne 4.3.2022.
- CETIN – č.j. 540251/22 ze dne 7.3.2022.

V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky:**

- Při předání staveniště a vytyčení stavby
- Po položení všech potrubí

12. **Stavbu lze užívat**, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, **jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.**
13. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především pak:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
  - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - doklad o geodetickém zaměření stavby,
  - doklad o provedení předepsaných tlakových, těstnostních a komplexních zkoušek,
  - doklad o provedení kontroly provozuschopnosti požárních hydrantů,
  - doklad o zkoušce funkčnosti identifikačního vodiče,
  - certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
  - souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska,
  - zápis s vlastníky pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků
  - souhlasné vyjádření VHS Vrchlice – Maleč, a.s. ke kolaudaci jako provozovatele provozně související vodovodu a kanalizace
  - doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili! Např. Archeologický ústav, Krajská správa a údržba silnic.
  - **povolení k provozování vodovodu** podle § 15 odst. 4 vodního zákona
  - **písemná dohoda s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu a kanalizace** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

*Pozn.: vzor žádosti o kolaudační souhlas viz. [WWW.mu.kutnahora.cz](http://WWW.mu.kutnahora.cz) - formuláře/ odbor ŽP/ odd. vodoprávního úřadu/14. Vzor žádosti o kolaudační souhlas.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Rašovice, IČO 00236373, Jindice 76, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice,

### **Odůvodnění:**

Dne 24.5.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na stavbu „Novostavba vodovodu Mančice – Netušil“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Kutná Hora oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 25.5.2022 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, stanovil termín k uplatnění námitek či připomínek s upozorněním, že na později podané námítky či připomínky nebude brán zřetel. Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v říjnu vypracoval Ing. Ondřej Štěpán. Autorizovaný inženýr Jiří Štěpán, ČKAIT 0002373, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady níže uvedenými.

Dále bylo předloženo stanoviska a vyjádření:

- GasNet, s.r.o. – stanovisko ze dne 9.6.2021, č.j.: 5002399392.
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 13.2.2022, č.j.: E07150/22.
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4.2.2022, č.j.: 220204-1423387665
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 4.2.2022, zn.: 1542/22/OPV/N.
- Městský úřad Uhlířské Janovice, stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 28.2.2022 pod č.j.: MUUJ/864/2022/be.
- Městský úřad Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje, závazné stanovisko ze dne 28.2.2022, č.j.: MKH/019996/2022.
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem ministerstva obrany ze dne 23.2.2022 pod spis. zn.. 125392/2022-7460-OÚZ-BR

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

#### **Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:**

**Obec Rašovice, obec Vavřinec a obec Onomyšl vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 15 dnů.** Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle obec zpět na adresu zdejšího odboru.**

Ing. Ondřej Kruliš  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí vodoprávního úřadu

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Obec Rašovice, obec Vavřinec a obec Onomyšl a městského úřadu Kutná Hora.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.5.2022.

**Obdrží:****k vyvěšení na ÚD:**

Obec Rašovice, IDDS: zpia7qq

Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f

Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7

## účastníci (dodejky)

Ing. Ondřej Štěpán, IDDS: qzmv5p5

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Josef Petera, Brodského č.p. 1664/4, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Jaromír Šmejkal, Skvrňov č.p. 18, 281 44 Zásmyky

Miloslav Šmejkal, Mančice č.p. 5, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Jaroslava Nešporová, Mančice č.p. 1, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Lubomír Nešpor, Mančice č.p. 4, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl, IDDS: xc4t22b

Jiří Švarc, Křečovice č.p. 44, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice

Bedřich Vondráček, Netušil č.p. 11, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Emilie Vondráčková, Netušil č.p. 11, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Jiří Janoušek, Netušil č.p. 5, Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Ing. Miroslav Chalupa, Benátky č.p. 23, Úžice, 285 06 Sázava

Jiří Chalupa, Radvanice č.p. 6, Úžice, 285 06 Sázava

PharmDr. Lucie Kotlářová, U vlečky č.p. 2166/7, Praha 4-Komořany, 143 00 Praha 412

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxng6z

Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbaw2

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t